Teknisk datablad

Kabelbakke RKS-Magic® 60 A2

Artikelnummer: 6047721



Kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.

Kabelbakken har kontinuerlig perforering på siden på 7 x 20 mm til installation af yderligere tilslutnings- og monteringskomponenter.

Perforeringen til den direkte gevindstangsophæng har en diameter på 11 mm. Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.

Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6047721
Type	RKSM 650 A2
Betegnelse 1	Kabelbakke RKSM
Betegnelse 2	Magic, med Klik samling
Producent	OBO
Dimension	60x500x3050
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	424,59 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	22,2061 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelbakke RKS-Magic® 60 A2

Artikelnummer: 6047721

Dimensioner




Længde	3.050 mm
Bredde	500 mm
Højde	60 mm
Pladetykkelse	0,9 mm
Mål B	500 mm
Mål t	300 mm
Mål x	400 mm
Mål y	450 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bundperforering	1
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	298 cm²
Effektivt tværsnit	29800 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Magnetisk skærmdæmpning uden dæksel	20 dB
Magnetisk skærmdæmpning med dæksel	50 dB
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Nyttelængde	3000 mm
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2,5 m
Støtteafstand 1,0m	2,1 kN/m
Støtteafstand 1,5m	1,35 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,9 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,6 kN/m



Belastningsdiagram kabelbakke type RKSM 60

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde