# Teknisk datablad

## Konsol til væg og loftpendel AW 30 A4

## Artikelnummer: 6443625



Middelkraftig konsol til væg eller loftpendel med påsvejset topplade. Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem pendlens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!

| | |
|---|---|
| A4 | Rustfrit stål |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6443625 |
| Type | AW 30 51 A4 |
| Betegnelse 1 | Væg- og pendelkonsol |
| Betegnelse 2 | Med påsvejset hovedplade |
| Producent | OBO |
| Dimension | B510mm |
| Farve | specialstål |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4571 |
| Overflade | blank, efterbehandlet |
| Overfladestandard | |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 124,8 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 8,1258 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Konsol til væg og loftpendel AW 30 A4

## Artikelnummer: 6443625

### Dimensioner





| | |
|---|---|
| Længde | 50 mm |
| Bredde | 510 mm |
| Højde | 90 mm |
| Mål A | 50 mm |
| Mål B | 510 mm |
| Mål H | 90 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse | Væg- og pendelkonsol |
| F i kN | 3 kN |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Huldiameter | 13 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Vinkelområde maks. | 90 mm |
| Vinkelområde min. | 90 mm |

### Belastninger




**Belastningsdiagram konsol AW 30**

1. Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

—— Belastningskurve med konsollængder i mm

### Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW 30

| Vægfastgørelse | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maksimal belastning [kN] | | | | | | | | |
| | Konsolbredde [mm] | | | | | | | | |
| Rawplugstype | 110 | 160 | 210 | 310 | 410 | 510 | 560 | 610 | 710 |
| BZ3 10x90/0-30 | 3,00 | 2,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| BZ3 12x110/0-35 | - | - | 3,00 | 2,71 | 2,07 | 2,02 | 1,98 | 1,98 | 1,51 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren på gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!